



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O BREEAM

O fabricante

PPG Dyrup S.A.

declara que

Os resultados dos testes de emissões do **Dyruadvance** realizados em um laboratório acreditado (Eurofins) seguindo a ISO 17025 mostram que a tinta atende os requisitos especificados do **BREEAM International New Construction 2016** em emissões de COV para o nível exemplar e de conteúdo de COV por conformidade com:

O Produto atende os requisitos de conteúdo de COV assim como os de emissões de formaldeído no teste de 28 dias, COVT, COSVT e substâncias cancerígenos 1A e 1B para tintas e revestimentos especificados em HEA 02.

Parâmetro	Requisitos de emissões	Requisitos de emissões de nível exemplar	Dyruadvance
Formaldeído [mg/m ³]	≤0,06	≤0,01	≤0,003
Compostos orgânicos voláteis totais (COVT) [mg/m ³]	≤1,0	≤0,3	0,04
Compostos orgânicos semivoláteis totais (COSVT) [mg/m ³]	-	≤0,1	≤0,005
Categoria 1A e 1B cancerígenos [mg/m ³]	≤0,001	≤0,001	≤0,001
Conteúdo de COV: Brilho <25@60°, [g/ltr] Brilho >25@60°, [g/ltr]	≤10 ≤40	≤10 ≤40	≤10

Cumprimentos,

Hugo Rodrigues

Technical Services & Technical Marketing, Iberia Manager

Sacavém, 14 de novembro de 2024