



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O LEED v4.1

O fabricante

PPG Dyrup S.A.

declara que

Os resultados dos testes de emissões do **Dyrumax** realizados em um laboratório acreditado (Eurofins) seguindo a ISO 17025 mostram que a tinta atende os requisitos especificados do **LEED v4.1** para emissões de COV.

Parâmetros	Resultados dos testes de emissões após 28 dias	
	Concentração [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Limite [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
Formaldeído	≤ 3	≤ 10
Compostos orgânicos voláteis totais (COVT) (EN 16516)	≤ 5	-
Emissão de substâncias com LCI (AgBB 2018)	Cumpre	$\leq \text{LCI}$

Cumprimentos,


PPG Dyrup, S.A.

Hugo Rodrigues

Technical Services & Technical Marketing, Iberia Manager

Sacavém, 14 de novembro de 2024